

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
П. ОЙСКИЙ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД С 2013 ГОДА ДО 2028 ГОДА**

**Приложение 1 к Главе 2
Тепловые нагрузки потребителей**

2.1. Тепловые нагрузки потребителей п. Ойский, Ермаковского района

№ п/п	Адрес	Потребитель	Единицы измерения	Максимально-часовые тепловые нагрузки, Гкал/час		
				отопление	ГВС	ИТОГО
1.	ул. Кравченко, 38	жилой дом	Гкал/час	0,023	-	0,023
2.	ул. Кравченко, 40	жилой дом	Гкал/час	0,023	-	0,023
3.	ул. Кравченко, 42-2	жилой дом	Гкал/час	0,009	-	0,009
4.	ул. Кравченко, 44	жилой дом	Гкал/час	0,02	-	0,02
5.	ул. Кравченко, 46	жилой дом	Гкал/час	0,02	-	0,02
6.	ул. Кравченко, 48	жилой дом	Гкал/час	0,02	-	0,02
7.	ул. Кравченко, 36-2	жилой дом	Гкал/час	0,013	-	0,013
8.	ул. Кравченко, 34	жилой дом	Гкал/час	0,023	-	0,023
9.	ул. Речная, 1-1	жилой дом	Гкал/час	0,01	-	0,01
10.	ул. Кравченко, 25-1	жилой дом	Гкал/час	0,009	-	0,009
11.	ул. Кравченко, 27	жилой дом	Гкал/час	0,019	-	0,019
12.	ул. Кравченко, 29-2	жилой дом	Гкал/час	0,009	-	0,009
13.	ул. Кравченко, 31	жилой дом	Гкал/час	0,019	-	0,019
14.	ул. Кравченко, 32	жилой дом	Гкал/час	0,011	-	0,011

15.	ул. Кравченко, 30	жилой дом	Гкал/час	0,023	-	0,023
16.	ул. Кравченко, 28-1	жилой дом	Гкал/час	0,011	-	0,011
17.	ул. Кравченко, 26-1	жилой дом	Гкал/час	0,013	-	0,013
18.	ул. Кравченко, 23	жилой дом	Гкал/час	0,011	-	0,011
19.	ул. Кравченко, 20	Ойская СОШ	Гкал/час	0,176	-	0,176
20.	ул. Мира, 37	Ойский ДК	Гкал/час	0,093	-	0,093
21.	пер. Майский, 3	Ойский детсад	Гкал/час	0,099	-	0,099
22.	ул. Кравченко, 50-1	жилой дом	Гкал/час	0,01	-	0,01
23.	ул. Кравченко, 52-1	жилой дом	Гкал/час	0,01	-	0,01
24.	ул. Кравченко, 41	жилой дом	Гкал/час	0,012	-	0,012
25.	ул. Кравченко, 54	жилой дом	Гкал/час	0,016	-	0,016
26.	ул. Кравченко, 33	жилой дом	Гкал/час	0,019	-	0,019
27.	ул. Мира, 33	Ойская амбулатория ЦРБ	Гкал/час	0,027	-	0,027
28.	ул. Мира, 33	Ойский Дом- интернат	Гкал/час	0,078	-	0,078
29.	ул. Мира, 33	Ойский Дом- интернат	Гкал/час	0,051	-	0,051